



FAX MESSAGE

رسالة بالفاكس

EF :

التاريخ : 2010/04/20

TO :	المختـرمين ،،	السادة :	تايجر للمقاطع والعوازل
CITY:	دي	FAX NO :	06-5336673
COUNTRY :	الإمارات العربية المتحدة	NO OF PAGES :	1
FROM :		مرسل من :	إدارة المباني

اعتماد نظام عزل حراري للأسطح (T-Seam Roofing System)	الموضوع
تايجر للمقاطع والعوازل	الشركة

بالإشارة إلى المواصفات الفنية المقدمة من شركتكم وإلى موافقة مختبر دبي المركزي نفيدكم بأن النظام الخاص بكم نظام عزل حراري للأسطح (T-Seam Roofing System) معتمد من بلدية دبي ولا مانع من العمل به في إمارة دبي طبقاً للشروط التالية:

1. تطبيق المواصفات الموضحة بالكتالوج والمقدمة لبلدية دبي.
2. استخدام مواد معتمدة من مختبر بلدية دبي ومسجلة في الدفاع المدني بدبي.
3. إصدار شهادة ضمان لكل عملية والتي تتضمن استمرار كفاءة النظام العازل في العمل تحت الظروف الجوية للمنطقة لمدة لا تقل عن 15 سنة.
4. الاعتماد ساري المفعول لمدة سنة ميلادية واحدة تنتهي في (2011/4/19) قابلة للتجديد عند الطلب والمراجعة لسابقة الأعمال.
5. الالتزام بالشروط الخاصة بإدارة الدفاع المدني بدبي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير إدارة المباني

نسخة إلى: .:

- قسم التأهيل ودراسات البناء
- شعبة بحوث ودراسات البناء
- قسم تراخيص البناء



رؤيتنا: بناء مدينة متميزة تتوفر فيها رفاهية العيش ومقومات النجاح.  
Our Vision : To create an excellent city that provides the essence of success and comfort of living.



عادي : درجة التنفيذ: 203 /4204/01/1/17/ 5  
المرجع:

التاريخ م: 28-03-2010  
الموافق هـ: 12-04-1431

رئيس قسم تراخيص وأنظمة البناء ببلدية دبي المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

### الموضوع : نظام عزل

اشارة لكتابكم رقم بدون بتاريخ 2010/02/21

والخاص بالسادة/شركة تايجر للمقاطع والعوازل تهديكم الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي- قسم اعتماد الشركات أطيب التحيات وتود إفادتكم بأنه لا مانع لدينا من توريد النظام المذكور اعلاه، شريطة أن تكون استخدام وتركيب هذا النظام ضمن حدود شهادة السلامة رقم: 3030503

والصادرة من المختبر FM APPROVALS-USA حيث تم تصنيف النظام حسب نتيجة الاختبار كما هو موضح:

رقم نتيجة الاختبار Test Report No	الموصفة Standard	تصنيف النظام Reaction To Fire Classification
30305031	ASTME 106-93	CLASS 1

نحيط سيادتكم علماً بأنه لا مانع لدينا من إعطائكم الموافقة على توريد ( TIGER PROFILES T-SEAM STANDING SEAM ROOF ASSEMBY / نوع TIGER / صناعة الشارقة )

أعطيت هذه الرسالة للشركة بناءً على طلبها دون تحمل ادارة المقام المدني-دبي أي مسؤولية اتجاه الغير.

وتنظروا بقبول نائق الاحترار ...

مرفق طيه نسخة عن :

1. تقرير الرأي الفني الصادر من قبل شركة EXOVA WARRINGTON FIRE MIDDLE EAST

2. الرسالة الصادرة من قبلكم بتاريخ: 2010/02/03

مدير إدارة السلامة الوقائية  
الرائد/جمال أحمد إبراهيم

نسخة الى:  
المرفقات: